Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539400452
DSO-nummer:	2026070901046
Indieningsdatum:	9 juli 2026
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V. Postbus 856 5201 AW 's-Hertogenbosch
Gemachtigde:	Rasenberg Kabels en Leidingen B.V. de Schacht 11 5107 RD Dongen
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 25 september 2026

Aanleiding

Op 9 juli 2026 heeft Rasenberg Kabels en Leidingen B.V., namens Enexis Netbeheer B.V., bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aanleggen en behouden van een transportkabel onder a-wateren ZL1, bijbehorende beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte en a-water ZL3 met bijbehorende beschermingszone. De activiteiten zijn gepland nabij de Stokhasseltlaan 8 in de gemeente Tilburg (TBG01). Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van een

transportkabel door middel van twee gestuurde boringen onder a-water ZL3, met bijbehorende beschermingszone.

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van een transportkabel onder c-wateren.

- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het door middel van een horizontaal gestuurde boring aanleggen en het behouden van een transportkabel binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water ZL1 nabij de Stokhasseltlaan 8 in Tilburg.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.

6. Het werkverslag inclusief het definitief boorpofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.

7. Het in- en uittredepunt van de boringen liggen buiten het profiel van vrije ruimte.

8. De middenspanningskabels worden door middel van drie horizontaal gestuurde boringen aangelegd zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende situatietekening met naam ‘PIMS TNK FASE 1’ met kenmerknummer RA259901-00, d.d. 9 juni 2026.

9. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld door de vergunninghouder.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om een transportkabel aan te leggen door middel van drie gestuurde boringen ten behoeve van het versterken van het elektriciteitsnet in de gemeente Tilburg. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Enexis Netbeheer B.V. heeft op ons verzoek de diepteligging van de transportkabel verder toegelicht.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De activiteit is niet vergunningplichtig

De Waterschapsverordening 2024 bepaalt welke wateractiviteiten zonder omgevingsvergunning verboden en dus vergunningsplichtig zijn. In artikel 2.2 van de Waterschapsverordening 2024 staat welke activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen vergunningsplichtig zijn. De gevraagde activiteit, het aanleggen en behouden van een transportkabel onder c-wateren, is niet gelegen in een a-water, in de bijbehorende beschermingszone van een a-water en in een b-water. Daarmee valt deze activiteit niet binnen de reikwijdte van het verbod. Voor deze activiteit is dan ook geen omgevingsvergunning voor een wateractiviteit vereist. De aanvraag wordt voor dit onderdeel afgewezen.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven uit te voeren. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het door middel van twee horizontaal gestuurde boringen aan te leggen en te behouden transportkabel onder a-water ZL3, inclusief de bijbehorende beschermingszone, in de buurt van de Stokhasseltlaan 8 in Tilburg is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 2 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49, 2.50 en 2.51 van de Waterschapsverordening 2024, zoals weergegeven in bijlage 4 bij dit besluit.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen en behouden van een transportkabel haaks onder a-water ZL3, inclusief de bijbehorende beschermingszone, in de buurt van de Stokhasseltlaan 8 in Tilburg, wordt de aanvraag afgewezen.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en behouden van een transportkabel binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water ZL1, nabij de Stokhasseltlaan 8 in Tilburg is volgens artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het aanleggen en behouden van een transportkabel binnen het vastgestelde profiel van vrije ruimte van a-water ZL1 is getoetst aan Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang (bijvoorbeeld vaarweg), stabiliteit van de taluds/oevers, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-water ZL1 heeft aan beide zijden een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 5 meter met de doelstelling “natuurvriendelijke oever”

Voor het versterken van het elektriciteitsnet wordt een transportkabel aangelegd door middel van een horizontaal gestuurde boring. De in- en uittredepunten van de gestuurde boring liggen buiten het profiel van vrije ruimte en de beschermingszone van het a-water.
Ter plaatse aan de Stokhasseltlaan en de aanwezige duiker worden geen aanpassingen meer gedaan aan de Zandleij. Hierdoor vormt deze kabel geen belemmering voor de

toekomstige ecologische ontwikkelingen. Door het opvolgen van de voorschriften wordt er geen belemmering verwacht. Hierdoor kan de vergunning specifiek voor deze locatie worden toegestaan.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 14 oktober 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.


Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken

Voor goede leesbare versies wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.



Bijlage 4: Toepasselijke algemene regels

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden
Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht
De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer
Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring
Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.