V.O.F. Bouwkundig Adviesburo Butek
[redacted]
Leehove 19 A
2678MA De Lier

Uw kenmerk
2026091000259

Documentnummer
D-26-226091

Zaaknummer
Z-26-153484

Delft
22 oktober 2026

Onderwerp
Bevestiging intrekken vergunningaanvraag

Beste aanvrager,

Op basis van het telefoongesprek van 7 oktober 2026 tussen Delfland e[redacted] bevestigen wij u via deze brief dat wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wateractiviteit niet meer in behandeling nemen.

Gegevens aanvraag

Aanvrager	:	[redacted]
Datum aanvraag	:	10 september 2026
Verzoeknummer	:	2026091000259
Uw referentie	:	2026058
Projectnaam	:	Plaatsen aanbouw
Locatie	:	Kortebuurt 21, Maassluis
Activiteit(en)	:	Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering

Bevestiging intrekken aanvraag
U heeft ons telefonisch laten weten de aanvraag voor een vergunning in te trekken. Via deze brief bevestigen wij het intrekken van de aanvraag. Op basis van de e-mail van 6 oktober 2026 met bijbehorende tekeningen constateert Delfland dat het zwembad de benodigde aanheling doorsnijdt. De Beleidsregel medegebruik waterkeringen beschrijft onder paragraaf 5.2, lid 2 dat er bij een geringe bouwafstand (<10 m ten opzichte van de buitenkruinlijn) sprake moet zijn van een aanheling tot op ten minste kruinniveau. Het zwembad doorsnijdt de benodigde aanheling waardoor niet voldaan wordt aan het beleid. U kunt de Beleidsregel medegebruik waterkeringen hier teruglezen.

Contact
Neem bij vragen contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (015) 260 81 08 en via het e-mailadres loket@hhdelfland.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam