OMBOUWEN STATION
EATON XIRIA KKkV
SMART GRID
1000KVA TRAFO
NIEUW LS-REK 13VELDEN

10 kV 3 x 50CU H1287 - H1288

10 VERW: 3X50CU – UNIT–H1287

8.70

H1288

OM

MB HERGEBRUIKEN
ANDERE MB LATEN
LIGGEN VOOR LS

7 VERW: 3X1X240AL UNIT–H1287
8 VERW: 3X1X240AL UNIT–H2559
9 VERW: 3X1X240AL UNIT–H1202

9.00

12.30

1 NTL: 3X1X240AL – H1288–H1287
2 NTL: 3X1X240AL – H1288–H1202
3 NTL: 3X1X240AL – H1288–H2559
4, 5, 6 NTL: WORTELDOEK

TE VERWIJDEREN
UNIT 630KVA 10kV

24.00

11 VERW: 3X50CU – UNIT–H2559

OM

OM

22.00

10 kV 3 x 50CU H1202 - H1288

10 kV 3 x 50CU END - END (RTD) BB

10 kV 3 x 50CU H1285 - H2559

10 kV 3 x 50CU H1288 - H2559

10 kV 3 x 50CU H1288 - H2559

K1092

Wilbertoord

Ruigoord

Nummer:	Type:	Lengte:
1	NTL 3X1X240AL H1287 - H1288	±21MTR.
2	NTL 3X1X240AL H1202 - H1288	±40MTR.
3	NTL 3X1X240AL H2559 - H1288	±39MTR.
4	NTL WORTELDOEK	9MTR.
5	NTL WORTELDOEK	9MTR.
6	NTL WORTELDOEK	9MTR.
7	VERW 3X1X240AL UNIT - H1287	±29MTR.
8	VERW 3X1X240AL UNIT - H1202	±28MTR.
9	VERW 3X1X240AL UNIT - H2559	±25MTR.
10	VERW 3X50CU	4MTR.
11	VERW 3X50CU	22MTR.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast	
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord	
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster	
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV	
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning		

Opmerkingen: Geen

Tracélengte: Mtr.

STEDIN

Formaat: A3

Schaal: 1:500

Volgend bladnr:

20250515 Trace Elektra
Herenoord 10, 3079 JJ, Rotterdam
INLASSEN MS
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz: #3 | Datum: 25-3-2026

Getekend door: [redacted]

Goedgekeurd door Engineer [redacted]

Goedgekeurd door ONC/OIV: [redacted]

Project: PD285014 Ombouw H1288, PD238027-Herenoord 10, Rot

Ordernr:

Documentnr: 20250515-8027-001

Status: Vrij voor uitvoering | Bladnr: A3

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.