

Besluit

Ons kenmerk:	0539361439
DSO-nummer:	2025120101527
Indieningsdatum:	1 december 2025
Aanvrager:	Defensie Pijpleiding Organisatie, Schroeder van der Kolklaan 2d, 7551, 3171 BK in Poortugaal
Gemachtigde:	Kaan-TSF B.V, De Stelle 30, 4464 BP in Goes
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	ja, ontvangen op 15 januari 2026

Aanleiding

Op 15 januari 2026 heeft Kaan-TSF B.V. namens Defensie Pijpleiding Organisatie bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: "het dagelijks bestuur") een aanvraag gedaan. Defensie Pijpleiding Organisatie vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen van betonnen beschermmatten onder a-watergang RS123 en de daarbij behorende beschermingszone en het vastgestelde profiel van vrije ruimte. Daarnaast wordt een leidingdeel in de beschermingszone van a-watergang RS362 vervangen. De activiteiten vinden plaats op de percelen kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek (HVR00), sectie N, nummers 1060, 1068, 1071, 1601 en 1620. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor:

- het aanleggen van betonnen beschermmatten onder a-watergang RS123 en de daarbij behorende beschermingszone en het profiel van vrije ruimte; en
- het vervangen van een leidingdeel in de beschermingszone van a-watergang RS362.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Aanbrengen betonnen beschermmatten

4. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.
5. De betonnen beschermmatten worden zo aangelegd dat de bovenkant van de matten gelijk ligt met de huidige bodem van de watergang.
6. De beschermmatten wordt maximaal 2 meter breed
7. Tijdens de werkzaamheden moet de waterafvoer in a-watergang RS123 en RS362 te allen tijde gewaarborgd blijven.
8. Instandhouding van de betonnen beschermmatten, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.

Aanvraag

De Defensie Pijpleiding Organisatie heeft onlangs inspecties uitgevoerd en daarbij is vastgesteld dat de leidingen dringend aan reparatie toe zijn. Om de veiligheid en duurzaamheid van het systeem te waarborgen, worden deze reparaties zo spoedig mogelijk ingepland. Daarnaast worden beschermingsmatten aanbracht, zodat de leidingen beschermd blijven tegen mogelijke schade. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning leidingen te vervangen in de beschermingszone van een a-watgang. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het vervangen van een leidingdeel in de beschermingszone van a-watgang RS123 op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 1, van de Waterschapsverordening 2024. Voor zover de aanvraag ziet op het vervangen van de leidingdeel in de beschermingszone van a-watgang RS123, wordt de aanvraag afgewezen. De gevraagde activiteit mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. De stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. Het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het aanbrengen van betonnen beschermmatten in het profiel van vrije ruimte van a-watergang RS123 (Spruitenstroompje) is volgens artikel 2.2, lid 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

A-watergang RS123 (Spruitenstroompje) heeft aan de rechterzijde van de stroomrichting een beschermingszone van 5 meter voor regulier en buitengewoon onderhoud. Aan de linkerzijde van de stroomrichting van de stroomrichting geldt een beschermingszone van 1 meter voor regulier onderhoud. Deze zones zijn noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren en blijven ongewijzigd, waardoor doelmatig en veilig onderhoud gewaarborgd is.

Onder a-watergang RS123 ligt een brandstofleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie. Omdat er onvoldoende dekking op de leiding aanwezig is, worden in de bodem en het talud beschermmatten geplaatst om te voorkomen dat de leiding beschadigd raakt tijdens werkzaamheden. Na afronding worden het talud en de bodem aangevuld met grond en ingezaaid, zodat het oorspronkelijke profiel van de watergang behouden blijft.

De werkzaamheden vormen geen belemmering voor het doelmatig onderhoud, de stabiliteit van de oever of het ecologisch functioneren. Het maaiveld wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht, zodat waterafvoer, oeverstabiliteit en ecologisch functioneren gewaarborgd blijven. De functie van de beschermingszone blijft intact en er ontstaan geen negatieve effecten op de waterhuishouding. Ter borging hiervan is een aanvullend voorschrift opgenomen.

De gevraagde wateractiviteiten passen hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Beleidsregel 8 Oever beschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologisch functioneren. Voor a-wateren met een leggerprofiel is het doel daarnaast het in stand houden van dat leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet bij a-wateren met een vastgestelde ecologische functie zonder leggerprofiel, de ruimte voor natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie zoveel mogelijk plaatsvinden.

Het vastleggen van de oever heeft vrijwel altijd een negatief effect op het ecologisch functioneren van de watergang. Harde overgangen tussen water en oever, hebben een negatief effect op de werking van de ecologische verbindingszone en voor het en voor beekherstel belangrijke natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie.

Het aanleggen van de betonnen beschermmatten hebben als doel om zowel de leiding als de bodem van de watergang te beschermen. In het profiel van vrije ruimte geldt dat ter bescherming van de leiding de bodem niet mag worden vastgelegd. De beschermmatten zijn maximaal 2 meter breed en nemen een klein gedeelte van de bodem in beslag.

De werkzaamheden vinden tijdelijk plaats onder de waterbodem van A-watergang RS123 en bestaan uit het ontgraven van de waterbodem om betonnen beschermmatten op gelijke hoogte met de bestaande bodem aan te brengen. Het betreffende perceel, kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek (HVR00), sectie N, nummers 1060, 1068 en 1071, wordt reeds gebruikt voor een bestaande brandstofleiding die haaks onder a-watergang RS123 ligt. Door aan te sluiten bij de reeds aanwezige ruimte rondom deze brandstofleiding blijft de ingreep beperkt tot het bestaande object en wordt geen aanvullende ruimte ingenomen in het profiel van vrije ruimte. Gezien de aanwezigheid van deze bestaande leiding leidt de gevraagde activiteit het aanbrengen van de beschermmatten, niet tot een extra belemmering. De beschermmatten worden haaks onder deze watergang aangelegd, waardoor de ruimte die ingenomen wordt in het profiel van vrije ruimte, minimaal is.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 2 februari 2026 digitaal ondertekend door:



Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

Toelichting: Er wordt een leidingdeel vervangen in de beschermingszone van a-watergang RS362 ter hoogte van Wilhelminadijk in Haghorst.



Legenda

- LWW_2023_A_water_prof_vrije_ruimte
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links
- LWW_2023_A_water_besch_zone_links_buiten
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts
- LWW_2023_A_water_besch_zone_rechts_buiten
- LWW_2023_B_water_vlak
- LWW_2023_B_water
- LWW_2023_A_water_vlak
- LWW_2023_A_water_afw_afv_vlak
- LWW_2023_A_water_Afw_Afv

Wilhelminadijk, Haghorst

Sub titel

Opmerking

Auteur: WDD

Datum: 22-12-2025



Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Kaart met locatieaanduiding

Toelichting: Er worden betonnen beschermmatten aangebracht in het profiel van vrije ruimte van a-watergang RS123 (Spruitenstroompje) ter hoogte van Lange Dijk in Hilvarenbeek.



Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto/Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGV.

Bijlage 4: Locatie

Toelichting: Er worden betonnen beschermmatten aangebracht in het profiel van vrije ruimte van a-watgang RS123 (Spruitenstroompje) ter hoogte van Lange Dijk in Hilvarenbeek.

