

[Redacted]
Deurne, 12 februari 2026

Kenmerk: HZ-2026-0163 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden)

Betreft: afronding inrit melding HZ-2026-0163

Bijlage: informatie uitrit of inrit aanleggen

Beste meneer [Redacted]

Op 3 februari 2026 hebben wij uw melding ontvangen voor het maken van een inrit op het adres Hemelrijkseweg 9a in Deurne. Uw melding heeft nummer HZ-2026-0163.

Uw inrit is akkoord onder voorwaarden

Wij hebben uw verzoek getoetst en zien onder voorwaarden geen bezwaren voor het aanleggen van de in- en uitrit.

Wij concluderen dat het aanleggen van een inrit voor de ontsluiting van de nieuwe bedrijfswoning is toegestaan, onder de volgende voorwaarden:

- Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen twee meter van de stam van bomen.
- Er mogen geen boomwortels worden verwijderd die dikker zijn dan vier centimeter.
- Er dient een dam met een duiker te worden aangelegd, in overeenstemming met de voorwaarden op de website. De duiker moet een diameter hebben van 315 mm.

Meer informatie over de aanleg van inritten treft u aan in de bijlage. Hierin zijn de algemene richtlijnen, randvoorwaarden en technische aanbevelingen opgenomen.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met Ramazan Sugan van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Wij zijn te bereiken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: olo@deurne.nl. Gebruik het zaaknummer als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne

[Redacted]
H.P.T. Verberk
regisseur omgevingsvergunningen

Postbus 3
5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 - 38 77 11

F: 0493 - 38 75 55

E: info@deurne.nl

www.deurne.nl