

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

Opdrachtgever

olie
Milheesestraat 19
5763 AD Milheeze

Installateur

Plus Equipment B.V.
Garnizoenstraat 3
5363 VX Velp
Tel: 0413-271080
Fax:
Email: info@pleq.com

Plaats van inrichting

HVL Metaal & Techniek
Willige Laagt 14
5757 PZ LIESSEL

Uitvoerder

Datum uitvoering
27-11-20

Validatie

Opleverdatum
10-12-2020

Hoofdgebiet: D: Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten (PGS 30)

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud in M3	Product handelsnaam	Product WMS/CLP categorie	Herkeur jaar
1	Kingspan	M2D055311020	2,5	Brandbaar	Diesel	2035

Opmerkingen:

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 088 998 44 00
Internet www.kiwa.nl

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: Nieuwbouw
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankmateriaal	: PE
Tankwand	: Enkelwandig
Inwendige coating / liner (tank)	: Nee
Uitwendige bescherming (tank)	: N.v.t. PE bovengronds
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fit- en schroefverbindingen
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingbescherming	: Gegalvaniseerd
Drukleidingen	: Nee
Mantelbuis	: n.v.t.
Antihevelklep	: Ja, Overdijk 2010542 MWK 1,3 m.
Vulpuntbak	: Ja, Kingspan 5 liter
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636: Spillstop 122377
Tankbak	: BRL-K21002 M2D049311020
Lekdetectiesysteem	: n.v.t.
Lekdetectiemedium	: n.v.t.
Niveau meetsysteem	: Ja Mobifox
Afwijkingen (RI&E)	: n.v.t.
Verklaring ontwerpbeoordeling	: n.v.t.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan
273

Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 998 44 00

Internet www.kiwa.nl