

Nummer: 995343

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 december 2025, ingekomen op 22 december 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652982044.

Van: IF Technology B.V.
Velperweg 35
6824 BE te Arnhem

Namens: Stichting Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE te Roosendaal

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- Besluit activiteiten leefomgeving.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden aan Bulkenaarstraat te Roosendaal bestaande uit het: lozen van grondwater afkomstig van een open bodemenergiesysteem (warmte koude opslag, WKO) op B-oppervlaktewateren ten behoeve van de bouw van het nieuwe Bravis Ziekenhuis in Roosendaal.
2. De klimatisering van het nieuwe Bravis Ziekenhuis zal verzorgd worden middels een open bodemenergiesysteem. Hiermee kan koude en warmte worden onttrokken aan de bodem en worden aangewend om het gebouw mee te koelen dan wel te verwarmen. De projectlocatie is gelegen in het plangebied Bulkenaar in Roosendaal.
3. Tijdens de aanleg van het open bodemenergiesysteem vindt eenmalig een lozing plaats en daarna 1 of 2 keer per jaar tijdens onderhoud van het systeem.

Participatie

4. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving. Er is hierbij niet aangegeven op welke manier deze afstemming heeft plaatsgevonden.
5. De percelen/het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van de percelen (gemeente Roosendaal) is wel betrokken en bekend met de voorgenomen plannen op zijn/haar ondergrond.

Wetgeving

6. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
7. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam

17. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.
18. Voor realisatie van een bodemenergiesysteem t.b.v. nieuwbouw Bravis Ziekenhuis in Roosendaal komt grondwater vrij dat moet worden geloosd.
19. Voor vrijkomend grondwater is de voorkeursvolgorde (*in de bodem, op oppervlaktewater, in hemelwaterriool, in vuilwaterriool, naar een externe verwerker*) doorlopen:
Lozing in de bodem:
 Deze optie valt af, hierbij zijn de volgende afwegingen gemaakt:
 - Het watervoerende pakket biedt onvoldoende ruimte om een separaat lozingsfilter te plaatsen. De verwachte filterlengte van 20 meter is geheel benodigd voor het bronfilter:
Na het boren van de bronnen dienen de bronnen zodanig ontwikkeld te worden dat ze geschikt zijn voor het onttrekken en infiltreren van grondwater op ontwerpcapaciteit en de jaarlijks te verpompen hoeveelheden. Een retourfilter moet geplaatst worden in hetzelfde watervoerende pakket als het pakket dat voor de koude-/warmteopslag wordt benut. Het plaatsen van een retourfilter in een ander watervoerend pakket is juridisch niet toegestaan. Dit betekent dat het watervoerende pakket voldoende dik moet om zowel het bronfilter als het retourfilter te kunnen plaatsen. Het retourfilter kan niet op gelijke hoogte afgesteld worden als het bronfilter omdat het infiltratiewater zand en slib bevat (dit leidt tot verstopte bronnen).
 - Terugbrengen in een ander watervoerend pakket is niet wenselijk in verband met vermenging van verschillende waterkwaliteiten.
 - Een separate retourbron is ruimtelijk (onder- en bovengronds) zeer moeilijk in te passen. Daarbij komt ook dat een dergelijke bron ontwikkeld zal moeten worden en op (zeer) regelmatige basis opnieuw schoongemaakt dient te worden. Het is daarbij de vraag of injecteren van het ontwikkelwater van 12 bronnen in praktijk haalbaar is.

Lozing op oppervlaktewater:

- De tweede optie voor het lozen (conform voorkeursvolgorde) is een lozing op het oppervlaktewater. Dit is tevens de enige optie omdat een andere lozingsroute dan naar het oppervlaktewater niet mogelijk is.
20. Er wordt maximaal 78 m³/uur water gebracht in het oppervlaktewaterlichaam.
 21. De lozing vanuit het bodemenergiesysteem tijdens de aanleg vindt eenmalig plaats en de lozingen tijdens onderhoud van het systeem vinden 1 a 2 maal per jaar plaats voor slechts enkele uren per keer (dus niet continue).
 22. De lozing levert geen problemen op voor de waterhuishouding of de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, omdat er maatregelen worden getroffen om lozingen zoveel mogelijk te beperken:
 - De stilstand tussen boren en ontwikkelen zo kort mogelijk houden. Maximaal 5 werkdagen tussen inbouw bronfilter en start ontwikkelen, hierdoor komt vervuiling makkelijker vrij.

- Voorafgaande aan het ontwikkelen een pompproef uitvoeren. Het doel hiervan is het bepalen van het maximaal haalbare specifieke debiet om zodoende gericht te kunnen ontwikkelen (eerder stoppen, eerder naar andere ontwikkelacties overschakelen).
23. Daar waar vastgestelde provinciale normen uit de Verordening water Noord-Brabant gelden, wordt de wateroverlast getoetst op basis van die normen.
 24. Indien er wateroverlast kan ontstaan, moet door middel van mitigerende en compenserende maatregelen deze wateroverlast teniet worden gedaan.
 25. Mogelijke wateroverlast wordt teniet gedaan door het vooraf checken of de ontvangende waterloop de hoeveelheid water kan verwerken en een visuele controle gedurende de gehele lozingsactiviteit.
 26. Om schade aan het talud te voorkomen wordt een oeverbeschermende voorziening aangebracht.
 27. De lozing heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van watergang/werken of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang.

Waterkwaliteit

28. Bij de aanleg van een open bodemenergiesysteem worden boorgaten in de bodem gemaakt, daarbij komt afvalwater vrij.
29. Bij het boren van de bron wordt gebruikgemaakt van boorspoelwater, ook wel werkwater genoemd. Dit bestaat uit leidingwater waaraan meestal boorspoeladditieven zijn toegevoegd. Dit afvalwater bevat biologisch goed afbreekbare, zuurstofbindende cellulosederivaten en onopgeloste stoffen in de vorm van gronddeeltjes en bentoniet.
30. Verder komt er ook afvalwater vrij bij het ontwikkelen en onderhouden van de bron. Dit is gebiedseigen grondwater. De kwaliteit van het te lozen gebiedseigen grondwater is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of het boorgat door verschillende grondwaterlagen heengaat, of dat de bodem verontreinigd is.
31. De aard en samenstelling (chloridegehalte, zuurstofgehalte, ijzergehalte, onopgesloten stoffen, boorspoeladditieven, bodemverontreiniging) van het te lozen grondwater heeft daarom invloed op de gewenste lozingsroute en de eventuele lozingseisen
32. De initiatiefnemer moet vooraf nagaan of een grondwaterverontreiniging in zijn invloedsgebied zit. De initiatiefnemer heeft de verplichting om te onderzoeken of het onttrekken van grondwater door een open bodemenergiesysteem tot verspreiding van verontreiniging kan leiden. Dit geldt ook voor het onderzoeken van wat de gevolgen van de verspreiding kunnen zijn.
33. Kwalitatief gezien valt de lozing onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) waaraan moet worden voldaan. In deze vergunning zullen daarom geen nadere kwaliteitsvoorschriften opgenomen worden.
34. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Stichting Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, 4708 AE te Roosendaal en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1 en lid 5) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, en paragraaf 3.2.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), artikel 3.19 lid 1 voor het:

- lozen van grondwater op categorie B-waterloop OWL15861 ten behoeve van de aanleg en na realisatie daarvan onderhouden van een open bodemenergiesysteem voor de nieuwbouw van Bravis Ziekenhuis aan Bulkenarsestraat te Roosendaal;

in de gemeente Roosendaal, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers 982044-A en 982044-B.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.
- 3. Toezicht**
- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.
- 4. Onderhoud**
- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 5. Wijzigingen**
- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 6. Calamiteiten**
- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

- 7. Lozen grondwater tijdens realisatie van WKO bronnen**
- 7.1. Het lozen van water tijdens realisatie van de bronnen vindt plaats op het categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL15861 ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie H, nummers 1975 en 2368 zoals deze percelen staan aangegeven op de tekening met kenmerk 982044-B.
- 7.2. De locatie van het lozingspunt kan mogelijk nog (iets) worden gewijzigd als de hierboven genoemde waterloop bij de planontwikkeling rond het nieuwe Bravis ziekenhuis wordt verlegd. Bij wijziging van de locatie van het lozingspunt dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verkregen te zijn van het waterschap.
- 7.3. Na het boren van de 12 grondwaterbronnen, bij het ontwikkelen (schoonpompen) hiervan, wordt eenmalig grondwater geloosd. Het lozen tijdens realisatie kan globaal worden opgedeeld in vier verschillende fasen/acties: initieel schoonpompen, jutteren, sectiegewijs ontwikkelen en intermitterend pompen. Elk van deze fase is een andere handeling waarbij de hoeveelheid vrijkomend grondwater per fase verschilt.
- 7.4. Het lozen van werkwater en water waaraan boorspoeling is toegevoegd is niet toegestaan.
- 7.5. De vergunninghouder moet op locatie beoordelen of de waterloop waarop de lozing plaatsvindt het gewenste debiet aankan. Als de waterloop het debiet niet aankan moet het lozingsdebiet worden beperkt door overtollig water tijdelijk te bufferen.
- 7.6. Tijdens het lozen moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen bestaande uit:
- continue monitoren van de staat van de ontvangende watergang tijdens het lozen;
 - voorkomen van beschadiging aan de bodem en talud van de watergang door het aanbrengen en onderhouden bodem- en taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam en moet aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn en strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de lozingsvoorziening.
 - bevorderen van het wegstromen van water door met de stromingsrichting mee te lozen;
 - uit één bron tegelijkertijd lozen.
- 7.7. De lozing moet zodanig plaatsvinden, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.

- 7.8. Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 7.9. Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde tijdelijke voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 7.10. De toestemming voor het lozen van grondwater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

8. Hoeveelheden te lozen grondwater tijdens de realisatiefase WKO-systeem

- 8.1. De lozing van grondwater tijdens de realisatiefase van het bodemenergiesysteem vindt plaats van 6 warme en 6 koude bronnen met elk een maximaal te lozen debiet van 78 m³/uur (gemiddeld lozingsdebiet per bron bedraagt 30 m³/uur). Er wordt uit één bron tegelijkertijd geloosd.
- 8.2. In de aanlegfase gedurende een periode van 12 tot maximaal 24 weken (1 a 2 weken per bron) mag niet meer dan 78 m³ per uur geloosd worden.
- 8.3. De maximaal te lozen hoeveelheid per bron bedraagt 2.400 m³. Voor alle 12 bronnen bedraagt de totale hoeveelheid 28.800 m³ te lozen grondwater.
- 8.4. Om de lozingsvracht zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen voorzien:
- Stilstand tussen boren en ontwikkelen zo kort mogelijk houden. Maximaal 5 werkdagen tussen inbouw bronfilter en start ontwikkelen, hierdoor komt vervuiling makkelijker vrij;
 - Voorafgaande aan het ontwikkelen een pompproef uitvoeren. Het doel hiervan is het bepalen van het maximaal haalbare specifieke debiet om zodoende gericht te kunnen ontwikkelen (eerder stoppen, eerder naar andere ontwikkelacties overschakelen);
 - Indien (naar aanleiding van pompproef) blijkt dat het specifieke debiet niet goed is, overgaan tot chemisch reinigen (hogere effectiviteit);
- 8.5. Het lozingsdebiet en de hoeveelheid geloosd grondwater moeten worden gemeten en geregistreerd.
- 8.6. De te lozen hoeveelheid grondwater mag niet meer dan 100 m³ per uur bedragen.

9. Lozingshoeveelheden bij onderhoud tijdens de gebruiksfase WKO-systeem

- 9.1. Tijdens de gebruiksfase moet elke bron ten behoeve van onderhoud 1 a 2 maal per jaar gespoeld worden.
- 9.2. De lozingen tijdens onderhoud van het systeem vinden niet continue plaats, maar voor enkele uren per keer met een maximaal debiet van 100 m³ per uur.
- 9.3. Het is niet toegestaan vanuit meerdere bronnen tegelijkertijd op dezelfde watergang te lozen als daardoor meer dan 100m³ per uur geloosd wordt.

Breda, 19 februari 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage: Bevoegd gezag bij open bodemenergiesystemen

Bevoegd gezag

Met de komst van de Omgevingswet is de bevoegdheidsverdeling bij open bodemenergiesystemen gewijzigd. De provincie is nu bevoegd gezag voor zowel de aanleg als het gebruik van een open bodemenergiesysteem, inclusief de lozing in de bodem en in het riool. Al deze activiteiten maken deel uit van de milieubelastende activiteit 'aanleg en gebruik open bodemenergiesysteem'.

Als de provincie een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit ontvangt zonder dat daarin de lozing van grondwater bij de aanleg of het gebruik van het open bodemenergiesysteem is aangevraagd, dan is de aanvraag niet compleet. In artikel 7.35 onder i van de Omgevingsregeling staat namelijk dat de lozingsroute voor het afvalwater een aanvraagvereiste is. De provincie moet de aanvrager dan de gelegenheid bieden om de aanvraag aan te vullen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

Lozen van dit afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam is een lozingsactiviteit en valt onder de bevoegdheid van de waterbeheerder.

Lozen op de riolering

De provincie kan de lozing op het riool alleen meenemen in de behandeling van de aanvraag als de aanvrager heeft aangegeven dat de lozingsroute het riool is. Als het nodig is, kan de provincie aanvullende vergunningvoorschriften over de lozing op de riolering opnemen in de vergunning voor de milieubelastende activiteit.

Rol gemeente geen bevoegd gezag

De gemeente is niet bevoegd om een aparte omgevingsvergunning te verlenen voor lozen op de riolering van afvalwater afkomstig van een open bodemenergiesysteem. Als de gemeente toch een aanvraag ontvangt voor het lozen op de riolering, dan moet zij de aanvraag doorsturen aan de provincie. En melden bij de aanvrager dat de gemeente geen bevoegd gezag is.

Overgangsrecht

Het kan zijn dat er vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de provincie een aanvraag is ingediend voor een open bodemenergiesysteem, waarbij de lozing niet is meegenomen. Als de provincie nog geen beslissing heeft genomen op de aanvraag, kan aan de initiatiefnemer worden gevraagd om de aanvraag aan te vullen met de lozing. De provincie kan dit dan vervolgens meenemen bij de beslissing op de onder het oude recht ingediende aanvraag.

Is er al wel beslist op de aanvraag? Dan geldt de al verleende vergunning op basis van het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet als omgevingsvergunning volgens artikel 3.19, lid 1 van het Bal. En wel voor de aanleg en het gebruik van het open bodemenergiesysteem.

Let op! De lozing ontbreekt dan in deze omgevingsvergunning. Hiervoor zijn 2 situaties denkbaar:

- Heeft een gemeente onder het oude recht een maatwerkvoorschrift gesteld voor lozen in de bodem of in het schoonwaterriool? Dan wordt dat maatwerkvoorschrift op basis van artikel 8.1.5 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, een vergunningvoorschrift bij de omgevingsvergunning.
- Is er geen maatwerkvoorschrift gesteld (dat geldt in ieder geval voor lozingen in het vuilwaterriool)? Dan is er op grond van artikel 4.14 Invoeringswet Omgevingswet voor de duur van 2 jaar een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan voor de lozing. Dat komt omdat lozen op de riolering of de bodem onderdeel is van de milieubelastende activiteit, en die is in zijn geheel vergunningplichtig. Binnen de termijn van 2 jaar moet de eigenaar van het bodemenergiesysteem zelf een aanvraag doen om de bestaande vergunning voor het open bodemenergiesysteem uit te breiden met lozing op de riolering of de bodem. De provincie kan dit ook ambtshalve doen, maar dat is niet verplicht. De verplichting rust alleen bij de vergunninghouder, want diegene zal na afloop van de termijn van 2 jaar zonder vergunning lozen als er geen wijziging van de vergunning heeft plaatsgevonden.

Andere regels

Meer informatie over regels voor open bodemenergiesystemen staat op de pagina [Inhoudelijke regels bodemenergiesystemen \(paragraaf 4.112 Bal\)](#).

Zie ook

- Overzichtspagina [Afvalwater bij open bodemenergiesystemen](#)
- Overzichtspagina [Bodemenergie](#)