

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**het aanpassen (verlengen) van een
bestaande duiker in het primair
oppervlaktewater genaamd Hekerbeek te
Valkenburg**

Zaaknummer: 2026-Z1740

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie.....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften	8
7	Aanvraag.....	10
7.1	Samenvatting aanvraag	10
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Zorgplicht.....	10
7.4	Andere wet- en regelgeving.....	11
8	Toetsing	11
8.1	Algemeen	11
8.2	Overwegingen.....	13
8.3	Conclusie toetsing.....	15
9	Procedure en rechtsbescherming	15
9.1	Procedure.....	15
9.2	Rechtsbescherming.....	15
10	Mededelingen.....	16
11	Bijlagen	17

1 Onderwerp aanvraag

De aanvraag betreft het wijzigen van een duiker in een primair oppervlaktewater (Hekerbeek) te Valkenburg, waarvoor op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist. Voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een duiker of overkluizing in een primair of secundair water geldt een vergunningplicht.

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan [aanvrager], voor:
 - het wijzigen (verlengen met één meter aan weerszijden) van een bestaande duiker in een primair oppervlaktewater genaamd Hekerbeek te Valkenburg, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Bijlage 1: situatietekening locatie duiker, d.d. 10-02-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-408628;
 - Bijlage 2: in te trekken vergunning 9194/80, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-408946.
- d. de _____ op 10 augustus 1978, onder nummer: 9194/80, verleende vergunning in te trekken.
- e. te bepalen dat de onderhavige omgevingsvergunning voor een wateractiviteit geldt voor zowel de huidige als – na uitvoering daarvan - gewijzigde situatie, dus betrekking heeft op zowel de bestaande duiker als de verlenging daarvan.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

5-3-2026

W. van der Dennen

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De duiker ligt in de Hekerbeek op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 186.896, Y = 320.063.



De Hekerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Valkenburg en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurbeekfunctie is gelegen in de groenblauwe mantel en is als zeer kwetsbaar aangewezen.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Valkenburg, sectie C, nummer 1576 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5*Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder

onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften**Voorschrift 9***Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Onderhoudsplichtige van de duiker is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duiker is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10*Dammen (met duikers)*

1. De bestaande duiker blijft gehandhaafd en wordt aan beide zijden met 1,0 meter verlengd.
2. De totale lengte van de duiker na uitvoering bedraagt circa 5,0 meter (bestaand 3,03 m + 2×1,0 m).
3. De inwendige diameter van de duiker bedraagt 500 mm (ongewijzigd).
4. De aansluiting op de bestaande duiker wordt waterdicht uitgevoerd en zodanig dat geen zettingen, lekkage, opdrijving of vervorming kunnen optreden.

5. De (verlengde) duiker wordt zodanig aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken en dat de doorstroming niet wordt gestremd of belemmerd.
6. De duiker wordt na uitvoering vrijgehouden van bagger, planten en andere doorstromingsbelemmeringen (onderhoud/gebruik).
7. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximal 5,03 meter
Inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,5 meter
Binnen-onderkant van de duiker (BOB)	Gelijk met slootbodemhoogte
Materiaal	beton

8. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
9. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 op 2 (hoogte : breedte).
10. Het talud moet ter plaatste van de duiker erosiebestendig worden afgewerkt.
11. Ter plaatse van de duiker is vergunninghouder verantwoordelijk voor een dichte grasmat tot één jaar na de einddatum van deze vergunning. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg binnen dit jaar aanvullende eisen stellen om verdere herstelwerkzaamheden uit te voeren.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

Vergunninghouder is voornemens een bestaande duiker in de Hekerbeek te Valkenburg aan te passen.

De bestaande duiker heeft een lengte van 3,03 meter en een inwendige diameter van 500 mm. De bestaande duiker blijft volledig gehandhaafd en wordt niet verwijderd. De duiker wordt aan beide zijden met 1,0 meter verlengd, waardoor de totale lengte na uitvoering circa 5,03 meter bedraagt.

De aanpassing betreft uitsluitend het verlengen van de bestaande constructie; de diameter, ligging en bodemhoogte blijven ongewijzigd.

Voor deze duiker is in het verleden vergunning verleend onder kenmerk: 9194/80. Deze vergunning wordt met het onderhavige besluit ingetrokken. Voor de gewijzigde situatie wordt onder zaaknummer 2026-Z1740 een nieuwe omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een duiker of overkluizing in een primair water (Hekerbeek), vergunningplichtig op grond van artikel 2.13

7.3 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

Specifieke zorgplicht duikers en overkluizingen

De zorgplicht houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker/overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker/overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker/overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

7.4 Andere wet- en regelgeving

- Bij onderhoudswerkzaamheden aan de duiker kan een melding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing zijn;
- eventueel te vervangen onderdelen van de duiker moeten voldoen aan het Bal;
- in het kader van flora- en fauna-activiteiten gelden er onder de Omgevingswet wellicht beperkingen bij het aanleggen van de duiker.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en

- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleidsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Hekerbeek heeft de functie natuurbek en is zeer kwetsbaar. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze

functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregels van de Keur van Waterschap Limburg 2019, t.w. beleidsregel 4. aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

De aanvraag is beoordeeld op de effecten van de activiteit op:

- doorstroming/afvoer (geen belemmering);
- stabiliteit van bodem en oevers (geen verslechtering, herstelplicht);
- onderhoud en bereikbaarheid (geen belemmering voor beheer/onderhoud);
- doelmatig functioneren en onderhoudbaarheid van het kunstwerk.

Door het opnemen van voorschriften is geborgd dat wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht voor duikers/overkluizingen en dat het watersysteem niet nadelig wordt beïnvloed.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*

De bestaande duiker met een diameter van 500 mm wordt uitsluitend verlengd met 1,0 meter aan beide zijden, zonder wijziging van diameter of hoogte. Er vindt geen verkleining van het doorstroomprofiel plaats en de bodemhoogte blijft ongewijzigd.

Door het verlengen van de duiker wordt geen extra volume aan het oppervlaktewater onttrokken en is geen sprake van een significante afname van de bergingscapaciteit van de Hekerbeek. De maatvoering van de duiker voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld ter voorkoming van significante afname van de bergingscapaciteit.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

Het doorstromingsprofiel van de duiker is afgestemd op het in de Hekerbeek voorkomende debiet onder maatgevende omstandigheden. De bestaande diameter van 0,50 meter blijft gehandhaafd. De verlenging van de duiker leidt niet tot een verkleining van de hydraulische doorsnede. De totale lengte bedraagt na uitvoering circa 5,0 meter, hetgeen voor een duiker met een diameter van 0,50 meter geen significante hydraulische weerstandstoename oplevert. Daarnaast is de duiker beoordeeld in relatie tot de boven- en benedenstroomse situatie. Er ontstaan geen knelpunten in het doorstroomprofiel en er is geen sprake van opstuwing of afname van de afvoercapaciteit. De doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater zal derhalve niet significant wijzigen.

- *stabiliteit taluds;*

De werkzaamheden beperken zich tot het verlengen van de duiker ter plaatse van de bestaande oeverconstructie. Eventueel vergraven taluds worden hersteld met een taludhelling van maximaal 1 : 2 (verticale : horizontale verhouding) en ingezaaid met een passend grasmengsel. Hierdoor wordt uitspoeling en afkalving voorkomen en is de stabiliteit van de taluds geborgd.

- *negatief effect op waterkwaliteit;*

Voor de verlenging van de duiker worden materialen toegepast die geschikt zijn voor toepassing in oppervlaktewater en die niet uitlogen.

Er worden geen stoffen toegevoegd aan het oppervlaktewater en tijdens de uitvoering worden maatregelen getroffen om vertroebeling en uitspoeling van grond tot een minimum te beperken. De activiteit heeft daarmee geen significant negatief effect op de chemische of ecologische waterkwaliteit.

- *negatief effect op ecologie;*

De totale lengte van de duiker bedraagt na uitvoering circa 5,0 meter. Gezien deze beperkte lengte en de ongewijzigde diameter van 0,50 meter vormt de duiker geen significante belemmering voor de ecologische passeerbaarheid van de watergang. De bestaande situatie blijft in functioneel opzicht gelijk. In droge perioden kan de duiker tevens functioneren als faunapassage. Er is derhalve geen sprake van een significant negatief effect op de ecologische waarden van de Hekerbeek.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*

De duiker vormt geen belemmering voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Hekerbeek. Het onderhoudspad blijft bereikbaar en toegankelijk voor het waterschap. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de duiker en dient deze vrij te houden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen. Hiermee is geborgd dat zowel het onderhoud aan de duiker als het onderhoud aan het oppervlaktewater doelmatig kan worden uitgevoerd.

- *toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem*

Voor de Hekerbeek zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen toekomstige herinrichtings- of capaciteitsvergrotingsmaatregelen gepland.

De verlenging van de bestaande duiker leidt niet tot een beperking van eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen het profiel van vrije ruimte, aangezien de diameter, ligging en bodemhoogte ongewijzigd blijven en de duiker geen vergroting van het ruimtebeslag veroorzaakt. De activiteit belemmert daarmee geen toekomstige verbeteringen van het watersysteem.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 10 februari 2026 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z1740.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om

voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2026-Z1740:

Bijlage 1: situatietekening locatie duiker, d.d. 10-02-2026, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-408628,

Bijlage 2: in te trekken vergunning 9194/80, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-408946.