

Besluit

Ons kenmerk:	0539366891
DSO-nummer:	2025122400352
Indieningsdatum:	24 december 2025
Aanvrager:	Enexis Netbeheer B.V., Wekkerstraat 25, 5652 AN in Eindhoven
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 27-1-2026

Aanleiding

Op 24 december 2025 heeft Enexis Netbeheer B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Enexis Netbeheer B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het verwijderen en het aanleggen van een hogedruk gasleiding door middel van een open ontgraving boven de a-watergang GE1 (de Gender) en het vastgestelde profiel van vrije ruimte ter hoogte van Bouvigne in Eindhoven. Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Gestel (GTL01), sectie F, nummer 2395, 2215, 1769 en 2081. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 3, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het verwijderen en het aanleggen en behouden van een hogedruk gasleiding door middel van een open ontgraving in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-watergang GE1.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap"). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.
3. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Het verwijderen en het aanleggen van een hogedruk gasleiding

4. Het werkverslag wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.
5. De kabels en leidingen liggen als volgt:
 - De afstand tussen de leiding en de duiker is minimaal 0,30 meter.
 - De leiding wordt minimaal 1 meter onder het maaiveld aangelegd.
6. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.
7. De leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Aanvraag

Enexis Netbeheer B.V. is van plan om een nieuwe hogedruk gasleiding aan te leggen boven a-watergang GE1 (de Gender) door middel van een open ontgraving. Het gaat om het vervangen van een bestaande gasleiding door een nieuwe gasleiding door middel van een open ontgraving. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het vervangen van een hogedruk gasleiding boven a-watergang GE1 is volgens artikel 2.2, lid 3, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

A-watergang GE1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 5 meter met als doelrealisatie, natuurvriendelijke oever. De doelrealisatie natuurvriendelijke oever betekent dat de 5-meter zone aan beide zijden van de watergang vrij moet blijven om een ecologisch waardevolle, geleidelijk aflopende oever te kunnen aanleggen en beheren, met positieve effecten op waterkwaliteit, natuur en waterveiligheid.

Aan de linkerzijde van de stroomrichting geldt een beschermingszone van 1 meter voor regulier onderhoud. Aan de rechterzijde geldt een beschermingszone van 5 meter voor regulier en buitengewoon onderhoud. Deze beschermingszone is noodzakelijk om onderhoudswerkzaamheden veilig en zonder belemmeringen uit te voeren.

Het tracé wordt zoveel mogelijk langs de bestaande duiker (code: DSH0020841) gerealiseerd en kruist de a-watergang GE1 zo haaks mogelijk door middel van een open ontgraving.

De ruimte tussen de bovenzijde van de duiker en het maaiveld bedraagt 1,92 meter. De leiding wordt 1 meter onder het maaiveld aangelegd, waardoor de afstand tussen de leiding en de bovenzijde van de duiker 0,92 meter is. Daarmee wordt voldaan aan de maatvoering zoals opgenomen in de algemene regels voor kabels en leidingen. Het is niet aannemelijk dat in de toekomst ontwikkelingen plaatsvinden door de aanwezigheid van de bestaande infrastructuur.

Er vinden geen fysieke ingrepen plaats binnen de natuurvriendelijke oever. Het tracé wordt langs de weg aangelegd en niet parallel langs de watergang. Hierdoor blijven de ecologische waarden en de hydrologische functies van het gebied volledig behouden.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 4 maart 2026 digitaal ondertekend door:

A dark grey rectangular box redacting the signature of the official.

Manager vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking

Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Legenda — A-watergang (Beheerregister) Gerealiseerd ⚙ LWW_2023_Watermolen ◆ LWW_2023_Vispassage ■ LWW_2023_Stuw ■ LWW_2023_Stuw ■ LWW_2023_Stuw — LWW_2023_Sifon ▲ LWW_2023_Poldergemaal ⚡ LWW_2023_Opstelplaats_noodpomppvoorziening — LWW_2023_Duiker	Bouvine, Eindhoven Sub titel <i>Opmerking</i> Auteur: WDD Datum: 09-02-2026 Waterschap De Dommel
--	---

Copyrights: Waterschap De Dommel, Bostel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.