



Detail 018

Behoort bij beschikking
 d.d. 16-11-2015
 nr. (s) ZK15000793
 Juridisch beleidsmedewerker
 Publiekzaken / vergunningen

Alle maten rondom bestaan in het werk te controleren

- T.p.v. opstorting gevelbalken hrsp ø8-150 t.p.v. kolommen/ankers aanbrengen
- Definitieve afmetingen opstorting + wapening t.p.v. tussen balken afstemmen op ankerpatroon staalleverancier

ALGEMEEN

- Alle maten zijn aangegeven in millimeters (mm)
- Hoogtematen in mm l.v. PEIL = 0.000 PEIL = 0.18 + NAP (NAP=maat dient i.h.w. gecontroleerd te worden)
- PEIL aangehouden op: bestaande begane grondvloer
- Maximaal aangehouden grondwaterstand = 0.45 PEIL

CONSTRUCTIEBEREKENINGEN:

- Constructie berekend conform **Eurocode**
- Alle door derden te berekenen onderdelen dienen volgens de **Eurocode** berekend te worden.

LASLENGTES:

- Las lengtes
- staven Ø 8 minimaal 400mm
- staven Ø 10 minimaal 500mm
- staven Ø 12 minimaal 600mm
- staven Ø 16 minimaal 800mm
- staven Ø 20 minimaal 1000mm

FUNDERINGSBALKEN

- Aangelegreeks van de fundering minimaal op verstribb diepte
- Stekken uit de betonpalen / opzitters over min. 300mm opremen in de funderingsbalken, tenzij anders aangegeven in het detail
- In de dierste doorsnede staat de doorgaande wapeningsofkoord getekend
- Extra staven en aanvullende beugelstanden zijn in de plattegrond aangegeven
- Afzien op de tekening aangegeven spaningen, roepen geïnterpreteerd worden
- Ter plaatse van de balkbevestiging de staven 200mm omhoog

- In plattegrond aangegeven beugels, bv. ø8-150 (Ø8), geeft de aantal benodigde beugelsaans. In dit voorbeeld dus 3-navige beugels toepassen. Zie plattegrond event details voor de benodigde beugelsaans

BETONWERK: t.p.v. laadkuil (volgens NEN-EN 1992 (NL), NEN-EN 206-1 en NEN 8005)

Betonwaaier: C20/25
 Minimaal kubuszuiverheids bij onvrijden Fck = 25 N/mm²
 Staalwaaier: B 500S
 laagrandering

Ondersteel:	Miswaaier:	Dekking op de buitenste wapening:
poortbalk:	XC2	onder: 45 mm
wandvloer:	XC2	overge: 45 mm
	XC3	onder: 30 mm
		overge: 45 mm

-drechek wijst naar hart balk/plaat.

BETONWERK: t.p.v. fundering (volgens NEN-EN 1992 (NL), NEN-EN 206-1 en NEN 8005)

Betonwaaier: C20/25
 Minimaal kubuszuiverheids bij onvrijden Fck = 25 N/mm²
 Staalwaaier: B 500S
 laagrandering

Ondersteel:	Miswaaier:	Dekking op de buitenste wapening:
poortbalk:	XC4	onder: 35 mm
wandvloer:	XC4	overge: 30 mm

-drechek wijst naar hart balk/plaat.

FUNDERING

→ type v. F1
 → type v. 22898
 → type v. 22898
 → type v. 22898

Uitbreiding bedrijfsruimte v.z.v. Van Os Medical
 ald Koperlagerij 3 te Steenbergen

Van Os Medical BV
 Koperlagerij 3, 4651 SK, Steenbergen

→ getekend: 28-07-2015
 → schaal: 1:100
 → formaat: A4 - (210x297)mm
 → getekend: